

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Dirigenziale n° 108/Tecnico/2023 del 14.06.2023.

OGGETTO: Impianti irrigui Consortili: Lavori urgenti e improcrastinabili eseguiti su condotte irrigue interrate nei Sub-comprensori Destra Pescara, Sinistra Pescara e Foro. – Periodo Settembre 2022.

L'anno duemila ventitré (2023) il giorno quattordici (14) del mese di giugno (06) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Dirigente Tecnico, Ing. Cesare Garofalo, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto consortile, con l'assistenza del P.I. Fabio Cattafesta, in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

IL DIRIGENTE TECNICO

Premesso che:

- Per far fronte alle esigenze collegate alla distribuzione dell'acqua nei comprensori dei bacini Destra Pescara, Foro e Sinistra Pescara, ci si è dovuto avvalere dell'apporto di una ditta esterna specializzata, attrezzata e in grado di effettuare interventi per la riparazione di condotte interrate e manufatti irrigui in genere e nell'assoluto rispetto delle norme per la salvaguardia della sicurezza sui cantieri;
- Sono state contattate varie ditte che hanno la potenzialità di effettuare i lavori in oggetto; tra queste, l'unica che si è resa disponibile ad eseguire i lavori in tempi brevissimi, eliminando il disagio per la mancanza idrica a numerose utenze, tra le quali vi sono anche allacci adibiti all'uso antincendio, è stata la ditta Angelo De Cesaris con sede in Via Valle Anzuca n°10 Francavilla al Mare (Ch);
- La ditta Angelo De Cesaris, risulta essere regolarmente iscritta all'albo degli operatori economici da utilizzare per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sottosoglia, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., approvato con Delibera Commissariale n. 357 del 31/05/2019 e idonea ad effettuare le lavorazioni su condutture contenenti fibro cemento, nel rispetto delle vigenti normative;

- Si è dato incarico alla suddetta ditta di effettuare i lavori urgenti e improcrastinabili per la riparazione dei manufatti di seguito elencati:
- Ricostruzione pareti camera di manovra pozzetto, effettuata in località Cerrani del Comune di Pretoro (Ch) in data 01/09/2022;
- Riparazione tubazione con fascia metallica effettuata in località Selvotta del Comune di Villamagna (Ch) in data 02/09/2022;
- Riparazione della tubazione in PVC Ø 125 effettuata in contrada Arenaro del Comune di Miglianico (Ch) in data 02/09/2022;
- Sostituzione della tubazione in PVC Ø 200 e allaccio alla linea esistente con la posa di n° 2 bigiunti, in zona ex cementificio del Comune di Pescara, effettuata dal 05/09/2022 al 07/09/2022;
- Riparazione della tubazione mediante la posa in opera di collare in zona Aeroporto del Comune di Pescara, effettuata dal 06/09/2022 al 07/09/2022;
- Riparazione tubazione esistente mediante il montaggio di n°2 pezzi speciali Ø 315 effettuata in contrada Cerreto del Comune di Miglianico (Ch) dal 08/09/2022 al 09/09/2022;
- Scavo per la ricerca della tubazione esistente da riparare in località Cagialone del Comune di Miglianico (Ch) effettuata dal 12/09/2022 al 13/09/2022;
- Rimozione e sostituzione della tubazione in PVC 110 con nuova tubazione e pezzo speciale, effettuata in Zona PMG arredamenti in data 13/09/2023;
- Rimozione e sostituzione della tubazione in PVC Ø 140 effettuata in contrada Cerreto del Comune di Miglianico (Ch) il 14/09/2022;
- Sostituzione di una tubazione Ø 125 in PVC e con la fornitura e posa in opera di giunti scorrevoli dello stesso diametro effettuata in contrada Cerreto del Comune di Miglianico (Ch) in data 15/09/2022;
- Riparazione colonnina del Diametro 100, effettuata in contrada Foro del Comune di Francavilla al Mare (Ch) il 15/09/2022;
- Sostituzione tubazione in cemento amianto con tubazione in polietilene nel Comune di Ari (Ch) effettuata dal 15/09/2022 al 19/09/2022;
- Riparazione colonnina con tubazione nuova Ø 100 con relativa flangia, effettuata in contrada Cerreto del Comune di Miglianico (Ch) il 16/09/2022;
- Riparazione tubazione in ferro con saldatura di un piatto dello stesso materiale effettuata in contrada Cerreto del Comune di Miglianico (Ch) il 19/09/2022;
- Sostituzione tubazione in ferro su n°2 colonnine complete di flange, effettuata in contrada Cerreto del Comune di Miglianico (Ch) il 20/09/2022;

- Sostituzione con tubazione in ferro della colonnina Ø 100 completa di flangia, effettuata in Zona casello autostradale del Comune di Francavilla al Mare (Ch) dal 20/09/2022 al 21/09/2022;
- Sostituzione con tubazione in ferro della colonnina Ø 100 completa di flangia, effettuata in Zona cavalcavia autostradale del Comune di Miglianico (Ch) il 21/09/2022;
- Riparazione e sostituzione di tubazione in amianto con tubazione in polietilene Ø 450 completa di pezzi speciali, effettuata in contrada Cerreto del Comune di Miglianico (Ch) dal 21/09/2022 al 22/0/2022;
- Rimozione e sostituzione saracinesca Dn 300 Pn 16 con collegamento alla linea esistente, effettuata in Zona depuratore del Comune di Pescara (Pe) il 23/09/2022;
- Sostituzione della tubazione in cemento amianto con polietilene Ø 400 mm, effettuata in contrada Cagialone del Comune di Miglianico (Ch) in data 26/09/2022;
- Riparazione tubazione mediante la posa in opera di flangia in ferro e giunto, effettuata in contrada Cerreto del Comune di Miglianico (Ch) il 27/09/2022.

Preso atto del visto rilasciato dal Settore Economico Finanziario per la copertura finanziaria con impegno n. 2023/1/583/1 del 25/05/2023;

Visto il DURC con regolarità contributiva della succitata ditta;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati al presente atto;

Richiamata la Delibera Commissariale n. 21 del 18.05.2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2023;

Visto l'art. 58 dello Statuto consortile, assume la seguente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) Di ratificare gli interventi effettuati dalla ditta Angelo De Cesaris con sede in Via Valle Anzuca n. 10 Francavilla al Mare (Ch), per lavori urgenti e improcrastinabili eseguiti per il ripristino e la messa in sicurezza di manufatti irrigui, per l'importo di € 35.791,81 oltre I.V.A. a norma di Legge, per un costo complessivo di € 43.666,01, allegato al presente atto **CIG ZEF3B477E4**;
- 3) Di impegnare la spesa di cui al precedente punto 2), da imputare al Cap. 54, secondo quanto indicato nella copertura finanziaria rilasciata dal competente Settore Economico Finanziario in data 23.05.2023 e allegata al presente atto;

- 4) Di dare mandato al responsabile del Settore irrigazione di tutti gli atti conseguenti alla presente determinazione;
- 5) Di autorizzare il Settore Economico Finanziario al pagamento dell'importo su riportato a presentazione dei documenti di pagamenti, vistati dagli uffici competenti;
- 6) Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;
- 7) Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51 comma 1 del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto

L'ESTENSORE
F.to (P.I. Fabio Cattafesta)

IL DIRIGENTE TECNICO
F.to (Ing. Cesare Garofalo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, il giorno 15.06.2023.

Chieti, 16.06.2023

Il Capo Ufficio Atti e Contratti
F.to Sig.ra Maria Giovanna Baldacci