

# CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

## **CHIETI**

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Dirigenziale n° 130/Tecnico/2023 del 31.07.2023.

OGGETTO: Impianti irrigui consortili: n. 15 interventi tecnici urgenti e improcrastinabili effettuati per la riparazione di guasti elettrici dalla ditta Free-Tech.

A ratifica.

L'anno duemila ventitré (2023) il giorno trentuno (31) del mese di luglio (07) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Dirigente Tecnico, Ing. Cesare Garofalo, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto consortile, con l'assistenza del P.I. Fabio Cattafesta, in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

### IL DIRIGENTE TECNICO

Premesso che:

- Per poter riiniziare la campagna irrigua, nel periodo Febbraio/Marzo 2023 è stato necessario avvalersi della collaborazione di una Ditta esterna al fine di risolvere alcuni inconvenienti urgenti e improcrastinabili, collegati a problematiche che si sono verificate sugli impianti elettrici delle cabine e delle pertinenze consortili;
- La ditta Free Tech s.r.l., che risulta essere regolarmente iscritta all'albo degli operatori economici da utilizzare per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sottosoglia, ai sensi dell'art 36 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., approvato con Delibera Commissariale n. 357 del 31/05/2019, ha dato la propria disponibilità ad eseguire detti interventi;
- I lavori, effettuati dal 28 febbraio al 23 marzo 2023, sono stati descritti nei rapportini giornalieri firmati dalla ditta esecutrice e dal responsabile consortile e sono quelli riportati nella tabella sottostante:

<i>Foglio riep. N°</i>	<i>DESCRIZIONE LAVORI ESEGUITI</i>	<i>Data dell'intervento</i>	<i>Costo dell'intervento /€</i>
1\23	Sopralluogo Distretto 3/4 per risolvere problema trasformatori	28/02/2023	450,00

1\23	Distretto 19: Inizio Controlli Cabina MT.	28/02/2023	
2\23	Distretto 19: manutenzione generale Cabina MT, controllo olio trafo e controllo.	01/03/2023	421,00
2\23	Trovato compensatore trafo 1 bruciato e ventola trafo 1 bruciata.	01/03/2023	
3\23	Distretto 21: Manutenzione Generale cabina MT, Trafo, ventole raffreddamento. Trovati n2 fusibili MT bruciati e sostituiti.	06/03/2023	450,00
3\23	Trovata bobina sgancio vor bruciata e sostituita, infestazione di topi su quadro BT, messo veleno	06/03/2023	
4\23	Distretto 22: Manutenzione cabina MT, olio trafo ventole trafo.	07/03/2023	421,00
4\23	Trovate n.2 ventole rotte da sostituire, infestazione topi quadro BT, messo veleno.	07/03/2023	
5\23	Distretto 28: Manutenzione generale cabina MT e trafo. Sistemate ventole su trafo 2 mancano, mancano n . 6 ventole su trafo 1.	08/03/2023	450,00
5\23	Controllo sonde di temperatura trafo.	08/03/2023	
6\23	Fosso Calabrese: controllo problema compressore. Rovinato sensore livello acqua, caricata aria su metà serbatoio.	09/03/2023	189,00
7\23	Impianto pompaggio Dragonara: smontaggio trasformatore 250KVA e trasporto c/o ditta Cirillo per controlli.	22/03/2023	450,00
7\23	Impianto sollevamento S. Maria Arabona: Controllo quadro rifasamento e problema su linea multimetro.	22/03/2023	
7\23	Impianto sollevamento Diga di Penne: Controllo generale quadro e centralina oleodinamica per apertura valvole.	23/03/2023	421,00
7\23	Distretto 9: Pulizia e controllo Cabina MT, smontaggio motore punta 1.	23/03/2023	
<b>TOTALE GENERALE :</b>			<b>3.252,00</b>

Considerato che:

- i gli interventi sopra descritti sono da ritenersi urgenti e improcrastinabili, in quanto la loro differibilità avrebbe compromesso la ripresa della stagione irrigua nelle zone interessate;
- La ditta Free-Tech è stata l'unica disponibile ad effettuare i lavori in tempi brevissimi.

Preso atto del visto rilasciato dal Settore Economico Finanziario per la copertura finanziaria con impegno n. 2023/1/520/1 del 16.05.2023;

Visto il DURC con regolarità contributiva della succitata ditta;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati al presente atto;

Richiamata la Delibera Commissariale n. 21 del 18.05.2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2023;

Visto l'art. 58 dello Statuto consortile, assume la seguente

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) Di ratificare gli interventi effettuati dalla ditta Free-Tech s.r.l. con sede in Torre Dè Passeri (Pe), e fornire alla suddetta ditta tutti i dati necessari per l'emissione della relativa fattura per un importo di € 3.252,00, oltre I.V.A. a norma di Legge, per un totale di € 3.967,44, allegato al presente atto CIG **Z9D3B0981B**;
- 3) Di impegnare la spesa di cui al precedente punto 2), da imputare al Cap. 54, secondo quanto indicato nella copertura finanziaria rilasciata dal competente Settore Economico Finanziario in data 16.05.2023 e allegata al presente atto;
- 4) Di dare mandato al responsabile del Settore irrigazione di tutti gli atti conseguenti alla presente determinazione;
- 5) Di autorizzare il Settore Economico Finanziario al pagamento dell'importo su riportato a presentazione dei documenti di pagamenti, vistati dagli uffici competenti;
- 6) Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;
- 7) Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51 comma 1 del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto

L'ESTENSORE  
F.to (P.I. Fabio Cattafesta)

IL DIRIGENTE TECNICO  
F.to (Ing. Cesare Garofalo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, il giorno 01.08.2023

Chieti, lì 02.08.2023

Il Capo Ufficio Atti e Contratti  
F.to Sig.ra Maria Giovanna Baldacci