

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Dirigenziale n° 277/Tecnico/2021 del 06.10.2021.

OGGETTO: Prog. A/G.C. 140 – Interventi per l’ammodernamento della rete irrigua con sostituzione delle condotte esistenti in cemento amianto.

CIG: 5197629323 CUP: B74B10000110001

Lavori in economia: opere eseguite parzialmente dalla Ditta Appaltatrice Facciolini s.r.l. e dalla ditta Elettroabruzzo S.r.l..

Interventi da eseguire presso gli impianti di sollevamento S. Maria d’Arabona, Dissabbiatore, Fosso Calabrese, Fosso Lupo, nuova vasca S. Maria d’Arabona, centro supervisione sede Consorzio, nonché la loro messa in funzione.

Affidamento ditta EmFutura S.r.l. fornitura in opera di soft starter.

L’anno duemilaventuno il giorno sei (06) del mese di ottobre (10) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Dirigente Tecnico. Ing. Cesare Garofalo, ai sensi dell’art. 58 dello Statuto consortile, con l’assistenza della D.ssa Angela Berarducci, in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

IL DIRIGENTE TECNICO

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 99/tecnico del 07.04.2021 sono stati affidati alla Ditta EmFutura S.r.l. con sede legale in Città S. Angelo (PE) alla Via Aldo Moro n. 18, i lavori non terminati o non realizzati dalla ditta Elettroabruzzo S.r.l., nonché gli ulteriori lavori e prestazioni imprevisi al momento della redazione del progetto che si sono rivelati essenziali per la funzionalità degli impianti da mettere in esercizio, per l’importo complessivo di € 36.620,00 oltre I.V.A.;
- in data 22.04.2021 è stato sottoscritto il contratto d’appalto;
- i lavori sono stati consegnati in data 04.05.2021, giusto verbale sottoscritto dalle parti intervenute;
- la ditta Emfutura S.r.l. ha completato i lavori, ma, per poter dare luogo alla messa in funzione, come contrattualmente previsto, si rendeva necessaria l’attivazione della fornitura di energia elettrica;
- in data 8 settembre 2021 è stata effettuata dall’Enel l’attivazione della fornitura di energia elettrica presso la vasca di santa Maria D’Arabona e, successivamente a tale attivazione,

sono state condotte verifiche sull'impianto dalla ditta esecutrice EMFutura S.r.l. alla presenza del Capo Settore Manutenzione del Consorzio ed è stato riscontrato, nel quadro elettrico delle elettropompe installato dalla ditta appaltatrice Facciolini S.r.l. (precedentemente infestato da roditori), il danneggiamento dei due avviatori soft starter:

- su consenso del Capo Settore gli avviatori sono stati rimossi e portati in officina per una valutazione del danno;

- con nota mail del 14.09.2021 acquisita al protocollo consortile n. 6924 del 24.09.2021, la ditta EMFutura S.r.l. ha portato a conoscenza del Consorzio quanto segue:

- Danneggiamento delle schede elettroniche di comando, che sono fornibili come ricambi, ma con tempi di consegna di 80 gg. rappresentando però, che, senza la parte elettronica di comando funzionante, non è possibile ravvisare se i moduli di potenza abbiano subito o meno danneggiamenti e, l'eventuale necessità della sostituzione dei moduli elettronici porterebbe il costo della riparazione alla stessa entità del nuovo.

Alla luce di quanto sopra ha formulato, in data 14/09/2021 N° offerta 149-RO, due preventivi, l'uno alternativo all'altro, per la fornitura e posa in opera degli avviatori soft starter:

A) Avviatore identico all'attuale danneggiato (2x € 8.762,18) = € 17.524,35 + IVA
TOT. € 21.379,71 (consegna una settimana dall'ordine in quanto disponibile in magazzino)

B) Avviatore equivalente di nuova produzione (2x € 6.132,05) = € 12.264,10 + IVA
TOT. € 14.962,20 (consegna su ordinazione tre settimane)

Considerato che:

- nel Decreto Ministeriale n. 9396542 del 23.12.2020 è stata fissata quale scadenza della Concessione il 28 dicembre 2021, e di conseguenza i tempi per chiudere la contabilità dei lavori in oggetto nonché la Concessione stessa sono molto ristretti e non consentono indugi;

si ritiene opportuno affidare alla ditta Emfutura S.r.l. la fornitura e posa in opera dei due soft starter e optare per la soluzione A), in quanto i tempi della consegna sono più immediati, per l'importo complessivo di € 21.379,71.

Dato atto che:

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, come sostituita dall'art. 51 comma 1, lett. a) sub. 2.1., essendo l'importo da affidare sottosoglia, è consentito procedere mediante l'affidamento diretto;

- il ricorso a tale alla procedura consentita dalla legge trova inoltre supporto, sia nell'urgenza, che nel fatto che tali forniture in opera non erano previsti né nel progetto né nel contratto stipulato con la ditta EmFutura S.r.l. ma sono diventati necessari all'esecuzione dell'opera per circostanza imprevista; tali forniture in opera non possono essere separate sotto il profilo tecnico dal contratto iniziale senza recare danni al Consorzio;

Preso atto del parere rilasciato in data 24.09.2021 dal direttore dei lavori dal punto di vista tecnico;

Vista la documentazione posta a corredo della relazione a firma del Responsabile del Procedimento;

Vista la delibera commissariale n. 5 dell'08.02.2021;

Preso atto della regolarità contributiva

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la delibera del Commissario Regionale n. 705 del 07.12.2020 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2021 e la successiva delibera commissariale n. 29 del 2.09.2021 di variazione al bilancio stesso;

Visto l'art. 58 dello Statuto consortile, assume la seguente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di affidare alla ditta EmFutura S.r.l. la fornitura e posa in opera dei due soft starter per l'importo complessivo di € 21.379,71, secondo il preventivo sopra riferito, con atto aggiuntivo al vigente contratto.
- 3) la spesa è stata impegnata con la delibera commissariale n. 39 del 14.02.2021 al Cap. 81.

Letto, approvato e sottoscritto.-

L'ESTENSORE
F.to (D.ssa Angela Berarducci)

IL DIRIGENTE TECNICO
F.to Ing. Cesare Garofalo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 13,30 del giorno 06.10.2021 alle ore 14,00 del giorno 11.10.2021
Chieti, lì 11.10.2021

Il Capo Settore Amministrativo
F.to Sig.ra Maria Simone