

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Dirigenziale n° 45/Tecnico/2022 del 12.04.2024.

OGGETTO: A/G.C. 74 - Intervento di completamento denominato “*Lavori e forniture previsti in progetto, ma non realizzati dalla ditta appaltatrice Del Barone s.a.s. e da realizzare d’ufficio*” - Affidamento lavori per l’installazione di n. 2 casse d’aria e relativi collegamenti idraulici nella centrale di sollevamento di San Pasquale

C.U.P.: B54E01000040001; C.I.G.: C.I.G.: B1150DEFC5

L’anno duemilaventiquattro (2024) il giorno dodici (12) del mese di aprile (04) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Dirigente Tecnico, Ing. Cesare Garofalo, ai sensi dell’art. 58 dello Statuto consortile, con l’assistenza del geom. Fabio Terrenzi, in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

IL DIRIGENTE TECNICO

Premesso

- che con delibera commissariale n. 51 del 14.12.2021 è stato approvato il progetto di completamento denominato “*Lavori e forniture previsti in progetto, ma non realizzati dalla ditta appaltatrice Del Barone s.a.s. e da realizzare d’ufficio*”, dell’importo complessivo di € 277.588,00, di cui € 185.000,00 per Lavori ed € 92.188,00 per “Somme a disposizione” dell’amministrazione, redatto dal Direttore dei Lavori ing. Lucio Pulini;
- che la realizzazione delle opere previste nel progetto consentirà di completare i lavori complessivi originariamente previsti nell’intervento A/G.C. 74 e rendere funzionale l’opera nella sua interezza, sia per il collaudo che per l’entrata in esercizio;
- che in data 28/02/2022 il MIPAAF ha concesso, con decreto n. 93068 del 28/02/2022 emesso a seguito di richiesta motivata del Consorzio, una ulteriore proroga al 30/09/2022 per la realizzazione dei lavori previsti nel progetto di completamento e quindi per la chiusura della concessione;
- non ha potuto essere rispettata la scadenza della proroga per la mancata disponibilità di fondi sul c/c dedicato per la chiusura dell’opera e, pur tuttavia, anche a seguito delle ultime perentorie sollecitazioni del Ministero e dell’Alto Sorvegliante, il Consorzio ha trovato il

modo di rimettere a disposizione le somme necessarie a procedere alla realizzazione completa dei lavori di completamento;

Dato atto

- che nel progetto di completamento che è stato redatto sono previsti, sostanzialmente, due tipi di lavori, per come distinguibili negli elaborati progettuali, e così identificabili:

- 1) Lavori idraulici per l'installazione di n. 2 casse d'aria e relativi collegamenti idraulici, nella centrale di sollevamento di San Pasquale;
- 2) Lavori elettrici e/o di automazione (sia di revamping che ex novo) per l'attivazione delle centraline di funzionamento automatico presenti nei sollevamenti di Colle Renazzo, Castelvecchio e Vasca Ricciuti.

Considerato:

- che i lavori di cui al punto 2) sono già stati affidati, realizzati e sono in fase di collaudazione;
- che per i lavori idraulici di fornitura e posa in opera delle casse d'aria si è provveduto a contattare le ditte Idrotech di Tolmezzo (UD) e Centrotubi srl di S. Giovanni Teatino (Ch);
- che entrambe le ditte hanno manifestato difficoltà a trovare casse d'aria della capacità progettuale richiesta al prezzo stabilito nel computo di progetto;
- che, tuttavia, la ditta Centrotubi srl si è dichiarata disponibile, con preventivo n. 10967 del 07.03.2024 assunto al protocollo consortile in data 15.03.2024 e successivamente integrato con maggiori specifiche tecniche in data 09.04.2024, alla fornitura e posa in opera di n. 2 casse d'aria di volume pari ad 8 mc cadauna, inferiore a quello di progetto ma peraltro della stessa volumetria della cassa d'aria già installata, per un importo complessivo di euro 130.900,00 oltre iva di legge;
- che il direttore dei lavori ha verificato positivamente, in apposita relazione acquisita dal Consorzio in data 08.04.2024 al n. 2985 di prot., la possibilità di installazione delle due casse d'aria da 8 mc/cad in luogo di quelle previste originariamente nel progetto di completamento;

Verificato

- Che la soluzione tecnica proposta può essere adottata;
- che l'importo del preventivo è inferiore alla somma prevista nel computo metrico di progetto, dunque congrua rispetto alle disponibilità economiche;

Vista la regolarità contributiva DURC della ditta;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati al presente atto;

Richiamato il Decreto Commissariale n. 1 dell'8.01.2024 di autorizzazione alla gestione provvisoria del redigendo Bilancio di Previsione 2024;

Visto l'art. 58 dello Statuto consortile, assume la seguente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) di affidare alla ditta CENTROTUBI SRL i lavori relativi alla installazione di n. 2 casse d'aria, e relativi collegamenti idraulici per dare l'opera finita ed alla perfetta regola dell'arte, da eseguirsi nella centrale di sollevamento di San Pasquale, previsti nel progetto di completamento *“Lavori e forniture previsti in progetto, ma non realizzati dalla ditta appaltatrice Del Barone s.a.s. e da realizzare d'ufficio”*, come da preventivo 10967 del 07.03.2024, aggiornato con preventivo del 09.04.2024 ed allegato alla presente, e nel rispetto di tutte le indicazioni che saranno fornite in corso d'opera dalla D.L. per rendere l'opera finita ed a perfetta regola d'arte;
- 3) che l'importo per la esecuzione dei lavori di che trattasi è di **euro 130.900,00 oltre iva di legge**;
- 4) che l'importo è ricompreso nel computo metrico del Progetto di completamento; *“Lavori e forniture previsti in progetto, ma non realizzati dalla ditta appaltatrice Del Barone s.a.s. e da realizzare d'ufficio”*;
- 5) che la spesa trova la sua imputazione al cap. 81 - Lavori in concessione – residui 2016 e precedenti del bilancio consuntivo 2022 approvato;
- 6) di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.
- 7) avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51 comma 1 del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ESTENSORE

Fabio Terrenzi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993

IL DIRIGENTE TECNICO

Ing. Cesare Garofalo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993