

# **CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO**

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

## **CHIETI**

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Dirigenziale n° 19/Tecnico del 10.02.2025.

OGGETTO: Diga di Penne: Lavori di manutenzione da effettuare sulle apparecchiature e sugli impianti elettrici.

L'anno duemilaventicinque (2025), il giorno dieci (10) del mese di febbraio (02) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Dirigente Tecnico, Ing. Cesare Garofalo, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto consortile, con l'assistenza del p.a. Paolo Di Marzio, in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

### **IL DIRIGENTE TECNICO**

Premesso che:

- Il Consorzio è gestore della Diga di Penne;
- Detto impianto è dotato di una cabina elettrica di trasformazione MT/BT, di un gruppo elettrogeno e quadro di scambio, di uno scarico fondo con due paratoie piane a strisciamento tipo saracinesca, con manovra semovente, scarico di superficie azionato da una ventola, entrambi con alimentazione di rete, con gruppo elettrogeno di emergenza automatico e manuale, oltre a vari impianti di illuminazione abbastanza imponenti e importanti come quello adibito alla visibilità della galleria, del pozzo di accesso allo scarico di fondo e alla strada del coronamento diga, quest'ultima è comprensiva di fari montati su pali di altezza superiore a 4 metri e n. 2 torri faro;
- Gli impianti e le apparecchiature citate nel punto precedente hanno bisogno di costanti manutenzioni che ne possano assicurare il funzionamento in perfetta sicurezza;
- Per far fronte alle predette esigenze è stata contattata la ditta EMAG s.r.l., che in data 09.01.2025 ha rimesso al Consorzio il preventivo n. 3/A che prevede:
  - a) controllo, manutenzione e pulizia della cabina trasformazione MT/BT;
  - b) controllo funzionalità gruppo elettrogeno e quadro di scambio, con prove e controllo dei quadri generali di comando, con pulizia, controllo dei serraggi e verifica del funzionamento dei vari strumenti;

- c) controllo della funzionalità dell'illuminazione pozzo e tunnel ed eventuale ripristino di lampade non più funzionanti (i materiali verranno forniti dal Consorzio o conteggiati a parte);
- d) controllo della funzionalità dell'illuminazione esterna, eventuale sostituzione lampade con piattaforma (con conteggio a parte);
- e) le manutenzioni di cui sopra saranno effettuate almeno ogni 4 mesi e per ogni intervento verrà redatta una tabella dove sarà segnalata la data di intervento, il risultato delle verifiche e le eventuali anomalie che poi verranno valutate e risolte;

Considerato che:

- l'affidamento è possibile ai sensi dell'art. 50, comma 6, del d.lgs. 36/2023;
- si intende affidare i lavori alla ditta EMAG s.r.l., con sede in Via Staffilo n. 5 – Bolognano (Pe) per il grado di soddisfazione maturato relativamente a lavori simili, effettuati dalla stessa ditta;
- il corrispettivo richiesto per i lavori di cui trattasi è competitivo rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore del mercato di riferimento.

Visto il CIG: **B585BD4AA5** rilasciato dall'ANAC per la tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la regolarità contributiva della succitata ditta;

Visti i pareri espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati al presente atto;

Visto l'art. 58 dello Statuto consortile.

Visto l'art. 60, comma 3, dello Statuto consortile vigente che stabilisce che, in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui il bilancio si riferisce, è consentito l'esercizio provvisorio, assume la seguente:

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) Di affidare alla ditta EMAG s.r.l., con sede in Via Staffilo n. 5 – Bolognano (Pe), accettando le condizioni riportate nel preventivo di spesa n. 3/A del 09.01.2025, per un costo complessivo di € 4.600,00 / annuo, oltre I.V.A. a norma di Legge, l'incarico per effettuare i lavori di manutenzione sulle apparecchiature e sugli impianti elettrici di pertinenza alla diga di Penne;
- 3) Di impegnare la spesa di cui alla presente determinazione al Cap. 54, denominato "Manutenzione e gestione degli impianti irrigui" del bilancio di previsione 2025;

- 4) Di dare mandato al responsabile del Settore irrigazione di tutti gli atti conseguenti alla presente determinazione;
- 5) Di autorizzare il Settore Economico Finanziario al pagamento dell'importo su riportato a presentazione dei documenti di pagamenti, vistati dagli uffici competenti;
- 6) Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;
- 7) Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51 comma 1 del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto

**L'ESTENSORE**

**(P.A. Paolo Di Marzio)**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993

**IL DIRIGENTE TECNICO**

**(Ing. Cesare Garofalo)**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993